

Driftsjournal for forsamlingslokaler til mere end 150 personer

Hvilket lokale er gennemgået:

Hvad er årsagen til driftsjournalen er udfyldt:

Månedlig kontrol

Anvendelse af mere end 150 personer

- Flugtveje er frie og ryddelige i hele deres bredde. Både ind- og udvendigt
- Flugtveje kan passeres i flugtvejen uden brug af nøgle eller særligt værktøj
- Flugtvejsdøre samt nødbelysningslamper og/eller skilte ved disse er synlige
- Flugtvejsbelysningen lyser klart og tydeligt
- Brandmateriel er tydeligt synligt, frit tilgængeligt, og efterset indenfor det seneste år
- Branddøres og andre selvlukkende døres lukkeanordning er funktionsduelig
- Brandtekniske installationer er funktionsduelige, f.eks. ABA-anlæg, internt varslingsanlæg eller tilsvarende
- Personalet har modtaget instruktion om det tilladte antal personer, om ordensreglerne og om brug og placering af brandslukningsmateriellet
- At inventaropstilling er i overensstemmelse med den til formålet, godkendte pladsfordelingsplan. Medmindre der ikke anvendes pladsfordelingsplan
- At opslag med angivelse af det maksimale antal personer er anbragt på et synligt sted

Alle fejl og mangler skal straks afhjælpes og udbedres

Ovenstående punkter er kontrolleret og fundet i orden.

Kontrol

Dato

Tid

Navn på driftsansvarlig:

Navn på arrangementsansvarlig:

Kvittering driftsansvarlig

Kvittering arrangementsansvarlig

Driftsjournal for forsamlingslokaler til mere end 150 personer

Bemærkninger eller noter:

Eftersyn og udfyldelse af driftsjournal skal udføres med følgende terminer:

- Forud for enhver ændring i brugen af rummet.
- For rum hvor der ikke sker daglige ændringer, skal eftersynet foretage en gang om måneden. *Dette er f.eks. gældende for butikker, butikcentre, kirker, biografale, restauranter, cafeer, idrætshaller el.lign.*
- For lokaler hvor der jævnligt sker ændringer i opsætningen, eller for specielle objekter, skal eftersynet foretages før hver benyttelse af rummet. *Dette er f.eks. gældende for koncertsale, teatre, loppemarked, diskoteker, midlertidige arrangementer el.lign.*

Driftsjournalen skal opbevares i mindst 3 måneder efter udfyldelsen og på forlangende fremvises til kommunalbestyrelsen.